

Start

Is het nominaal vermogen van het toestel (typeplaat) kleiner dan 20 kW?

Nee

Is het nominaal vermogen van het toestel (typeplaat) kleiner dan 100 kW?

Ja

Vereenvoudigde rapportage eventueel meerdere toestellen in een rapport

Ja

Staat het toestel in een stookruimte en is de som van de vermogens van alle toestellen boven de 20kW die op de zelfde brandstof worden gestookt en in dezelfde stookruimte staan opgesteld, groter dan 100kW?

Ja

Is de brandstof gasvormig?

Nee

Tenminste 2-jaarlijkse keuring van toestel en brandstofleiding verplicht. (scope 7C)

Ja

Complete rapportage

Nee

Keuring van toestel niet verplicht

Ja

Is de brandstof gasvormig?

Nee

Tenminste 4-jaarlijkse keuring van toestel en brandstofleiding verplicht. (scope 7C)

Is de nominale druk lager dan 0.5 bar?

Nee

Tenminste 4-jaarlijkse keuring van toestel en brandstofleiding verplicht. (scope 7B)

Nee

Ja

Tenminste 4-jaarlijkse keuring van toestel en brandstofleiding verplicht. (scope 7A)

Ja